

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
(SEWERAGE BOARD OF LIMASSOL AMATHUS)



Μέση τιμή μηνιαίων αποτελεσμάτων αναλύσεων Αναερόβια Χωνευμένης Λάσπης - ΕΤΟΣ 2018

(Monthly average analysis results of Anaerobic Digested Sludge - YEAR 2018)

ΜΗΝΑΣ (MONTH)	Ολικά Πτητικά Στερεά (Volatile Total Solids) (VTS)	Ολικά Στερεά (Total Solids) (TS)	Αμμωνιακό Άζωτο (Ammonium Nitrogen) (NH ₃ -N)	Ολικό Άζωτο (Total Nitrogen) (Tot-N)	Ολικός Φωσφόρος (Total Phosphorous) (Tot-P)	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity) (EC)	pH	Αυγά Εντερ. Παρασίτων (Helminth Eggs)	Ψευδάργυρος (Zinc) (Zn)	Χαλκός (Copper) (Cu)	Μόλυβδος (Lead) (Pb)	Κάδμιο (Cadmium) (Cd)	Υδράργυρος (Mercury) (Hg)	Χρώμιο (Chromium) (Cr)	Νικέλιο (Nickel) (Ni)
	%	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	μS/cm	-	count/1000ml	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
ΙΑΝ (JAN)	64,80	21,90							422,00	143,00	7,65	3,57	0,58	31,57	19,62
ΦΕΒ (FEB)	66,50	21,50							654,00	163,00	2,42	1,69	0,19	29,17	16,76
ΜΑΡ (MAR)	68,60	20,50							609,00	183,00	3,24	2,21	0,25	31,80	20,86
ΑΠΡ (APR)	69,00	20,60							365,00	124,00	1,35	1,49	0,10	22,90	8,70
ΜΑΗΣ (MAY)	68,50	19,90	2.000	13.200	3.400	4.612	8,30	0	663,00	180,00	2,62	3,14	0,20	31,18	15,77
ΙΟΥΝ (JUN)															
ΙΟΥΛ (JUL)															
ΑΥΓ (AUG)															
ΣΕΠ (SEP)															
ΟΚΤ (OCT)															
ΝΟΕ (NOV)															
ΔΕΚ (DEC)															
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (YEARLY AVERAGE RESULTS)	67	21	2.000	13.200	3.400	4.612	8,30	0	542,60	158,60	3,46	2,42	0,26	29,32	16,34
ΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Αρ. 68/2012 (DISCHARGE LICENCE LIMITS No. 68/2012)								Τίποτε (None)	2.500	1.000	750	10	10	1.000	300