

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Μέση τιμή μηνιαίων αποτελεσμάτων αναλύσεων στην ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Σ.Α.Λ.Α. - ΕΤΟΣ 200!

ΜΗΝΑΣ	Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD ₅)	Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD)	Αιωρούμενα Στερεά (SS)	Ολικό Άζωτο (Tot-N)	Ολικός Φωσφόρος (Tot-P)	Χλωριούχα (Cl)	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Conductivity)	Λίπη και Έλαια (Oil & Grease)	Ψευδάργυρος (Zn)	Χαλκός (Cu)	Μόλυβδος (Pb)	Κάδμιο (Cd)	Υδράργυρος (Hg)	Χρώμιο (Cr)	Νικέλιο (Ni)	Βόριο (B)	p H
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	μS/cm	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-
ΙΑΝ	339	910	450	79,10	18,01	202	1633	41	0,2700	0,0366	0,0015	0,0013	0,0006	0,0123	0,0130	0,38	7,68
ΦΕΒ	456	929	477	73,20	16,09	191	1649	55	0,2700	0,0600	0,0040	0,0004	0,0006	0,0123	0,0100	0,44	7,62
ΜΑΡ	483	1020	503	72,10	16,18	181	1631	34	0,1600	0,0300	0,0010	0,0002	0,0010	0,0001	0,0100	0,45	7,55
ΑΠΡ	440	1120	574	65,00	15,90	224	1844	34	0,2300	0,0600	0,0040	0,0003	0,0020	0,0280	0,0100	0,52	7,55
ΜΑΪ	464	1150	673	69,80	14,99	260	2051	55	0,2300	0,0600	0,0040	0,0003	0,0020	0,0280	0,0100	0,57	7,52
ΙΟΥΝ	374	967	580	59,20	13,65	265	1976	38	0,1430	0,0360	0,0243	0,0009	0,0030	0,0540	0,0360	0,35	7,62
ΙΟΥΛ	356	1043	627	57,80	14,19	283	1976	46	0,1260	0,0255	0,0122	0,0004	0,0018	0,0513	0,0132	0,36	7,61
ΑΥΓ	386	925	577	56,90	13,14	298	2109	40	0,1100	0,0200	0,0200	0,0010	0,0020	0,1000	0,0100	0,39	7,58
ΣΕΠ	393	876	518	59,80	13,42	333	2251	62	0,1300	0,0400	0,0081	0,0012	0,0020	0,0300	0,0100	0,35	7,55
ΟΚΤ	373	935	543	59,60	12,20	305	1947	47	0,2500	0,0800	0,0081	0,0019	0,0020	0,0300	0,0200	0,35	7,69
ΝΟΕ	358	958	462	63,80	12,46	302	1702	41	0,2400	0,0600	0,0100	0,0010	0,0020	0,0300	0,0100	0,38	7,69
ΔΕΚ	471	941	435	68,80	11,42	299	1688	39	0,0003	0,0500	0,0081	0,0003	0,0020	0,0300	0,0100	0,54	7,60
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	408	981	535	65,43	14,30	262	1871	44	0,1799	0,0465	0,0088	0,0008	0,0018	0,0338	0,0135	0,42	7,61