

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
(SEWERAGE BOARD OF LIMASSOL AMATHUS)



Μέση τιμή μηνιαίων αποτελεσμάτων αναλύσεων Αναερόβια Χωνευμένης Λάσπης - ΕΤΟΣ 2019
(Monthly average analysis results of Anaerobic Digested Sludge - YEAR 2019)

ΜΗΝΑΣ (MONTH)	Ολικά Πτητικά Στερεά (Volatile Total Solids) (VTS)	Ολικά Στερεά (Total Solids) (TS)	Αμμωνιακό Άζωτο (Ammonium Nitrogen) (NH ₃ -N)	Ολικό Άζωτο (Total Nitrogen) (Tot-N)	Ολικός Φωσφόρος (Total Phosphorous) (Tot-P)	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity) (EC)	pH	Αυγά Εντερ. Παρασίτων (Helminth Eggs)	Ψευδάργυρος (Zinc) (Zn)	Χαλκός (Copper) (Cu)	Μόλυβδος (Lead) (Pb)	Κάδμιο (Cadmium) (Cd)	Υδράργυρος (Mercury) (Hg)	Χρώμιο (Chromium) (Cr)	Νικέλιο (Nickel) (Ni)
	%	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	μS/cm	-	count/1000ml	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
ΙΑΝ (JAN)	65,5	20,6							211,00	42,00	0,73	1,40	0,05	7,02	10,57
ΦΕΒ (FEB)	68,5	19,7							914,00	180,00	3,04	4,23	3,70	32,20	35,60
ΜΑΡ (MAR)	68,0	19,9							853,00	187,00	3,04	3,89	3,24	37,60	34,90
ΑΠΡ (APR)	69,6	19,8							832,00	192,00	0,59	2,86	2,51	38,20	23,40
ΜΑΗΣ (MAY)	69,9	19,0	1.500	10.700	30.000	2.900	8,30	0	70,00	278,00	9,83	5,05	0,04	53,30	27,40
ΙΟΥΝ (JUN)	66,5	18,9							734,00	179,00	0,80	3,28	0,04	37,00	20,00
ΙΟΥΛ (JUL)	60,9	20,8							666,00	126,00	0,62	2,99	0,05	26,00	15,60
ΑΥΓ (AUG)	60,2	22,7							628,00	162,00	0,66	3,20	0,14	26,00	15,60
ΣΕΠ (SEP)	63,8	22,6							812,00	224,00	0,60	4,20	0,04	35,00	24,00
ΟΚΤ (OCT)	62,6	22,7	8.100	12.200	40.000	1.607	8,20	0	631,00	206,00	0,56	5,00	0,04	35,00	19,00
ΝΟΕ (NOV)	61,7	23,0							136,00	51,00	0,57	1,10	0,04	11,00	7,20
ΔΕΚ (DEC)	63,8	22,2							122,00	48,00	0,63	1,30	0,04	9,00	6,40
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (YEARLY AVERAGE RESULTS)	65,1	21,0	4.800	11.450	35.000	2.254	8,25	0	550,75	156,25	1,81	3,21	0,83	28,94	19,97
ΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Αρ. 2018/7/1 (DISCHARGE LICENCE LIMITS No. 2018/7/1)								Τίποτε (None)	2.500	1.000	750	10	10	1.000	300