

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
(SEWERAGE BOARD OF LIMASSOL AMATHUS)



Μέση τιμή μηνιαίων αποτελεσμάτων αναλύσεων Αναερόβια Χωνευμένης Λάσπης - ΕΤΟΣ 2022

(Monthly average analysis results of Anaerobic Digested Sludge - YEAR 2022)

ΜΗΝΑΣ (MONTH)	Ολικά Πτητικά Στερεά (Volatile Total Solids) (VTS)	Ολικά Στερεά (Total Solids) (TS)	Αμμωνιακό Άζωτο (Ammonium Nitrogen) (NH ₃ -N)	Ολικό Άζωτο (Total Nitrogen) (Tot-N)	Ολικός Φωσφόρος (Total Phosphorous) (Tot-P)	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity) (EC)	E. Coli	Αυγά Εντερ. Παρασίτων (Helminth Eggs)	Ψευδάργυρος (Zinc) (Zn)	Χαλκός (Copper) (Cu)	Μόλυβδος (Lead) (Pb)	Κάδμιο (Cadmium) (Cd)	Υδράργυρος (Mercury) (Hg)	Χρώμιο (Chromium) (Cr)	Νικέλιο (Nickel) (Ni)
	%	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	μS/cm	count/gr	count/1000ml	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
ΙΑΝ (JAN)	63,0	20,6	4.200	60.100	36.700	5.500	2.900	0	497,00	154,00	2,83	4,14	0,21	39,00	35,00
ΦΕΒ (FEB)	64,0	20,0	5.400	62.400	33.000	5.580	8.400	0	192,00	73,00	2,64	0,59	0,20	7,84	19,00
ΜΑΡ (MAR)	71,0	19,7	6.900	12.900	5.800	6.660	9.200	0	515,00	136,00	3,06	2,34	0,23	33,00	28,00
ΑΠΡ (APR)	72,4	19,1	6.200	14.000	3.259	3.850	1.800	0	513,00	140,00	3,15	1,75	0,70	32,00	28,00
ΜΑΗΣ (MAY)	71,3	18,6	6.500	13.100	30.000	4.170	2.400	0	484,00	131,00	3,60	1,87	0,80	29,00	21,00
ΙΟΥΝ (JUN)	68,2	18,4	9.400	12.200	48.500	6.940	13.000	0	769,00	211,00	4,12	2,75	0,92	49,00	37,00
ΙΟΥΛ (JUL)	66,7	19,0	6.800	62.000	37.600	2.330	7.300	0	659,00	157,00	3,04	2,25	0,68	40,00	33,00
ΑΥΓ (AUG)	65,3	18,9	7.800	65.500	38.800	1.870	1.800	0	594,00	158,00	3,37	0,75	0,75	60,00	36,00
ΣΕΠ (SEP)	64,2	19,6	7.200	58.600	33.500	1.470	550	0	507,00	144,00	3,11	0,69	0,23	58,00	28,00
ΟΚΤ (OCT)	62,6	19,9	7.200	59.500	41.400	1.910	2.000	0	547,00	131,00	3,52	1,04	0,26	66,00	44,00
ΝΟΕ (NOV)	62,5	20,0	5.000	57.300	40.900	2.320	6.400	0	560,00	154,00	7,80	0,58	0,58	73,00	48,00
ΔΕΚ (DEC)	63,0	19,6	8.200	69.500	34.000	1.230	1.500	0	788,00	148,00	3,11	0,69	0,69	63,00	62,00
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (YEARLY AVERAGE RESULTS)	66,2	19,5	6.733	45.592	31.955	3.653	4.771	0	552,08	144,75	3,61	1,62	0,52	45,82	34,92
ΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Αρ. 2018/7/1 (DISCHARGE LICENCE LIMITS No. 2018/7/1)								Τίποτε (None)	2.500	1.000	750	10	10	1.000	300