

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
(SEWERAGE BOARD OF LIMASSOL AMATHUS)



Μέση τιμή μηνιαίων αποτελεσμάτων αναλύσεων Αναερόβια Χωνευμένης Λάσπης - ΕΤΟΣ 2023

(Monthly average analysis results of Anaerobic Digested Sludge - YEAR 2023)

ΜΗΝΑΣ (MONTH)	Ολικά Πτητικά Στερεά (Volatile Total Solids) (VTS)	Ολικά Στερεά (Total Solids) (TS)	Αμμωνιακό Άζωτο (Ammonium Nitrogen) (NH ₃ -N)	Ολικό Άζωτο (Total Nitrogen) (Tot-N)	Ολικός Φωσφόρος (Total Phosphorous) (Tot-P)	Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity) (EC)	E. Coli	Αυγά Εντερ. Παρασίτων (Helminth Eggs)	Ψευδάργυρος (Zinc) (Zn)	Χαλκός (Copper) (Cu)	Μόλυβδος (Lead) (Pb)	Κάδμιο (Cadmium) (Cd)	Υδράργυρος (Mercury) (Hg)	Χρώμιο (Chromium) (Cr)	Νικέλιο (Nickel) (Ni)
	%	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	μS/cm	count/gr	count/1000ml	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
ΙΑΝ (JAN)	63,8	20,1	6.200	61.000	44.100	800	240	0	820,00	131,00	12,00	0,69	0,69	62,00	47,00
ΦΕΒ (FEB)	65,2	20,0	7.200	72.100	41.800	2.180	5.700	0	959,00	148,00	3,00	0,67	0,67	67,00	40,00
ΜΑΡ (MAR)	68,7	19,3	6.200	64.300	35.400	1.410	1.110	0	859,00	149,00	2,82	0,63	0,63	61,00	34,00
ΑΠΡ (APR)	70,9	18,7	6.200	73.100	35.700	590	3.700	0	569,00	146,00	3,16	0,70	0,70	50,00	29,00
ΜΑΗΣ (MAY)	70,3	18,2	6.500	87.000	31.400	2.210	33.000	0	671,00	145,00	2,96	0,66	0,66	46,00	27,00
ΙΟΥΝ (JUN)	69,3	18,1	6.100	68.900	38.500	1.190	84.000	0	549,00	155,00	3,27	0,73	0,73	46,00	49,00
ΙΟΥΛ (JUL)															
ΑΥΓ (AUG)															
ΣΕΠ (SEP)															
ΟΚΤ (OCT)															
ΝΟΕ (NOV)															
ΔΕΚ (DEC)															
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (YEARLY AVERAGE RESULTS)	68,0	19,1	6.400	71.067	37.817	1.397	21.292	0	737,83	145,67	4,54	0,68	0,68	55,33	37,67
ΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Αρ. 2018/7/1 (DISCHARGE LICENCE LIMITS No. 2018/7/1)								Τίποτε (None)	2.500	1.000	750	10	10	1.000	300